



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s.
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky
č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.



Váš dopis zn.: obj. č. 02/195/12

Naše značka:

Vyřizuje:

Ve Zlíně: 24.09.2012

KERNER s.r.o.

pan Pavel Heier

Zadní Vinohrady 5412

430 01 Chomutov

Věc: Výsledky akustických zkoušek oken EURO IV-78 - pevné zasklení

Na Vaši žádost Vám zasíláme výsledky zkoušek neprůzvučnosti dřevěného okna EURO IV-78 - pevné zasklení, které jsme provedli dne 20.09.2012 na základě Vaší objednávky číslo 02/195/12. Bylo měřeno jednokřídlové okno o rozměrech 1200 x 1500 mm se třemi variantami zasklení. Výsledky zkoušek:

- okno se zasklením 6/ 16 Ar/ 4 ... $R_w = 35$ dB,
- okno se zasklením 10/ 20 Ar/ 6 ... $R_w = 38$ dB,
- okno se zasklením Stratophone 44.2/ 20 Ar/ 6 ... $R_w = 41$ dB.

Protokoly o zkouškách vypracujeme do jednoho týdne po obdržení výkresové dokumentace okna.

S pozdravem

Ing. Miroslav Figalla

vedoucí akreditované zkušební laboratoře

